

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 ☒, 위탁관리 ☐)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	이천사동초	점검일자	2021.12.6
교실수	23	담당자	각실 담당자
설비현황	공기청정기	(23)개	
	기타	()개	

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

점검위치	일반교실 및 특수학급	점검담당자	각실담당자	점검일자	2021.12.6.
가. 일반 점검사항(공통)				예	아니오 해당없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : 2021.8.31.) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항					
2. 공기청정기				예	아니오 해당없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 :2021.12.6.) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>